


- drut ocynkowany fi 8
- złącze kontrolne
- bednarka FeZn 25x4
- uziom wbijany 6m
- R < 30 Ohm



LCBP

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michał Kruczkowski
 Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa
 tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

Inwestor: Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Adres: ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa
 działka nr ewid. 12/1 obręb 0105 Człopa, jedn. ewid. Człopa - miasto
 (Id działki 321702_4.0105.12/1)

Obiekt: Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy Człopa - wykonanie instalacji odgromowej

Temat rys.: **Rzut dachu - instalacja ogromowa**

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Branża: ELEKTRYCZNA
Projektował:	inż. Jacek Hajdasz	upr. nr LBS/0051/POOE/12 <small>w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń</small>		Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
				Data: 22 Maj 2019 r.
				Skala: 1:100
				Nr rys.: E-1

Bez zgody autora rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.