


# RZUT PARTERU 1:100

## - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA-



### UWAGI:

- Montaż osprzętu instalacyjnego projektuje się na wysokości 1,30 m nad posadzką.
- Wentylator w toalecie załączany razem z oświetleniem.
- Wentylator na sali załączany za pomocą łącznika jednobiegunowego.
- Oprawy oświetleniowe montowane natynkowo.

### LEGENDA:

- 1 - PXF Lighting PX2250129 MONZA LED OPAL 35W 3000K
- 2 - PXF Lighting PX4089651 BARI DLK LED 15W 3000K
- 3 - PXF Lighting PX2040151 FIBRA LED IP66 17W 4000K
- 4 - Plafoniera PXF Lighting PX3002234 Modena LED IP66 17W 3000K OPAL szary
- - łącznik jednobiegunowy podtynkowy IP20
- - łącznik świecznikowy podtynkowy IP20
- Went. - łącznik jednobiegunowy wentylatora IP20
- - wypust kablowy 1f dla zasilania wentylatorów kanałowych

### KBI. PROJEKT Piotr Topyła

Biurowo: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 67 250 66 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl

KBI. PROJEKT Piotr Topyła		
Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 67 250 66 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl		
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DRZONOWIE WAŁECKIM, GMINA CZŁOPOA	
OBIEKT/TOM	REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY	
ADRES	78-630 Człopa, dz. nr 40, 41, DRZONOWO 0094, Człopa - obszar wiejski	SKALA 1:100
INWESTOR	Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78 - 630 Człopa	DATA LUTY 2020 r.
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	NR RYSUNKU 3e
PROJEKTANT OPRACOWUJĄCY: SPECJALNOŚĆ SANITARNA I ELEKTRYCZNA	inż. Stanisław Machura upr. nr 2929/59	