

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ		Data:	10.11.2016
SPRAWOZDANIE nr		O3	
<div><b>LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO Michał Kruczkowski</b>  ul. Żwirowa 204 66-415 Chwałęcice tel.:+48 668 180 590</div>			

L.p.	Głębokość	Liczba uderzeń na 10 cm zagłębienia N 10	Przelicznik korekcyjny	Obliczeniowa liczba uderzeń na 10 cm zagłębienia N 10	Stopień zagęszczenia I <sub>d</sub>	Wskaźnik zagęszczenia I <sub>s</sub>
		[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
1	2	3	4	5	6	7
1	0,1 - 0,2	6	3	18	-	-
2	0,2 - 0,3	8	2	16	0,59	0,96
3	0,3 - 0,4	6	1,5	9	0,48	0,94
4	0,4 - 0,5	10	1,25	13	0,54	0,95
5	0,5 - 0,6	15	1	15	0,58	0,95
6	0,6 - 0,7	12	1	12	0,53	0,95
7	0,7 - 0,8	10	1	10	0,50	0,94
8	0,8 - 0,9	13	1	13	0,55	0,95
9	0,9 - 1,0	16	1	16	0,59	0,96
10	1,0 - 1,1	12	1	12	0,53	0,95
11	1,1 - 1,2	10	1	10	0,50	0,94
12	1,2 - 1,3	11	1	11	0,52	0,94
13	1,3 - 1,4	14	1	14	0,56	0,95
14	1,4 - 1,5	15	1	15	0,58	0,95
15	1,5 - 1,6	14	1	14	0,56	0,95
16	1,6 - 1,7	22	1	22	0,65	0,97
17	1,7 - 1,8	26	1	26	0,68	0,97
18	1,8 - 1,9	30	1	30	0,70	0,98
19	1,9 - 2,0	32	1	32	0,72	0,98
20	2,0 - 2,1	29	1	29	0,70	0,98
21	2,1 - 2,2	28	1	28	0,69	0,98
22	2,2 - 2,3	26	1	26	0,68	0,97

23	2,3 - 2,4	30	1	30	0,70	0,98
24	2,4 - 2,5	29	1	29	0,70	0,98
25	2,5 - 2,6	30	1	30	0,70	0,98
26	2,6 - 2,7	29	1	29	0,70	0,98
27	2,7 - 2,8		1	0	#LICZBA!	#LICZBA!
28	2,8 - 2,9		1	0	#LICZBA!	#LICZBA!
29	2,9 - 3,0		1	0	#LICZBA!	#LICZBA!
30	3,0 - 3,1		1	0	#LICZBA!	#LICZBA!

Wyniki sondowania należy interpretować od głębokości krytycznej która dla sondy SD-10 wynosi 0,6m.

Przelicznik korekcyjny bijaka sondy SD-10 na 10 cm wpędu dla pierwszych 50cm (wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych I Mostowych, część 2)

10-20 cm ilość uderzeń x3; 20-30 cm ilość uderzeń x2; 30-40 cm ilość uderzeń x1,5; 40-50 cm ilość uderzeń x1,25

KONIEC SPRAWOZDANIA

Badania wykonał/a:

Sprawozdanie autoryzował/a: