

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ		Data:	10.11.2016
SPRAWOZDANIE nr		O2	
<div><b>LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO Michał Kruczkowski</b>  ul. Żwirowa 204 66-415 Chwałęcice tel.:+48 668 180 590</div>			

L.p.	Głębokość	Liczba uderzeń na 10 cm zagłębienia N 10	Przelicznik korekcyjny	Obliczeniowa liczba uderzeń na 10 cm zagłębienia N 10	Stopień zagęszczenia $I_d$	Wskaźnik zagęszczenia $I_s$
		[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
1	2	3	4	5	6	7
1	0,1 - 0,2	7	3	21	-	-
2	0,2 - 0,3	7	2	14	0,56	0,95
3	0,3 - 0,4	4	1,5	6	0,40	0,92
4	0,4 - 0,5	6	1,25	8	0,45	0,93
5	0,5 - 0,6	9	1	9	0,48	0,94
6	0,6 - 0,7	15	1	15	0,58	0,95
7	0,7 - 0,8	18	1	18	0,61	0,96
8	0,8 - 0,9	15	1	15	0,58	0,95
9	0,9 - 1,0	16	1	16	0,59	0,96
10	1,0 - 1,1	14	1	14	0,56	0,95
11	1,1 - 1,2	13	1	13	0,55	0,95
12	1,2 - 1,3	14	1	14	0,56	0,95
13	1,3 - 1,4	13	1	13	0,55	0,95
14	1,4 - 1,5	10	1	10	0,50	0,94
15	1,5 - 1,6	11	1	11	0,52	0,94
16	1,6 - 1,7	10	1	10	0,50	0,94
17	1,7 - 1,8	10	1	10	0,50	0,94
18	1,8 - 1,9	12	1	12	0,53	0,95
19	1,9 - 2,0	13	1	13	0,55	0,95
20	2,0 - 2,1	15	1	15	0,58	0,95
21	2,1 - 2,2	15	1	15	0,58	0,95
22	2,2 - 2,3	24	1	24	0,66	0,97

23	2,3 - 2,4	35	1	35	0,73	0,99
24	2,4 - 2,5	50	1	50	0,80	1,00
25	2,5 - 2,6	35	1	35	0,73	0,99
26	2,6 - 2,7	36	1	36	0,74	0,99
27	2,7 - 2,8		1	0		
28	2,8 - 2,9		1	0		
29	2,9 - 3,0		1	0		
30	3,0 - 3,1		1	0		
41	3,1 - 3,2		1	0		
42	3,2 - 3,3		1	0		
43	3,3 - 3,4		1	0		
44	3,4 - 3,5		1	0		

Wyniki sondowania należy interpretować od głębokości krytycznej która dla sondy SD-10 wynosi 0,6m.

Przelicznik korekcyjny bijaka sondy SD-10 na 10 cm wpędu dla pierwszych 50cm (wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych I Mostowych, część 2)

10-20 cm ilość uderzeń x3; 20-30 cm ilość uderzeń x2; 30-40 cm ilość uderzeń x1,5; 40-50 cm ilość uderzeń x1,25

KONIEC SPRAWOZDANIA

Badania wykonał/a:

Sprawozdanie autoryzował/a: