



OZNACZENIA:

- TE – projektowana tablica elektryczna TE
- 100h50 – metalowe koryto kablowe o wymiarach 100h50
- 150h50 – metalowe koryto kablowe o wymiarach 150h50
- ◊MPW – miejscowe połączenie wyrównawcze

UWAGI:

- Metalowe koryta kablowe montować w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
- Metalowe koryta objąć połączeniami wyrównawczymi.



LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michał Kruczkowski
Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa
tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl

Inwestor: Miasto i Gmina Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Adres: dz. nr ewid. 284/3, obręb 0097 Trzebin, 3201702_5 Człopa

Obiekt: Budowa wielofunkcyjnej sali wiejskiej w m. Trzebin

Temat rys.: Rzut przyziemia. Trasy koryt kablowych

| Funkcja | Tytuł, imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis | Branża: ELEKTRYCZNA | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| Projektował | mgr inż. Jacek Tarkowski | 62/90/Gw w specjalności elektr. w zakresie pełnym | | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | |
| Sprawdził | mgr inż. Tomasz Frankowski | LBS/0010/POOE/14 w specjalności elektr. w zakresie pełnym | | Data: 16 czerwiec 2017 r. | |
| | | | | Skala: 1:100 | Nr rys.: E-6 |

Bez zgody autora rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.