ZK-4
R<10Ω

ZK-3
R<10Ω

DFe Φ8mm–ocynk.

DFe Φ8mm–ocynk.

DFe Φ8mm–ocynk.

DFe Φ8mm–ocynk.

DFe Φ8mm–ocynk.

DFe Φ8mm–ocynk.

5

ZK-1
R<10Ω

ZK-2
R<10Ω

Uwaga :
Instalację odgromową wykonać jako naprężną . Wykonać uziomy fundamentowe. Do pretów metalowych zbrojenia ław fundamentowych (przyspawać) połączyć metalicznie płasdkownik ocynkowany FeZn 25 x 4. Na wysokości ok. 1,2 m wykonać złącza kontrolne . W nich połączyć przewody odprowadzajace z uziomem fundamentowym.

RYSUNEK TEN JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY "WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA" - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
UL. BYDGOSKA 153, 64 - 920 PIŁA
NIP: 764 - 138 - 52 - 10 REGON: 300054802
TEL. 067 - 212 - 86 - 80 FAX. 067 - 212 - 03 - 75

OBIEKT	BUDYNEK WIELORODZINNY CZŁOPA ul. ZW. WOJSKA POLSKIEGO	BRANŻA E
INWESTOR	GMINA CZŁOPA, UL. STRZELECKA 2, 78-630 CZŁOPA	
TEMAT	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JERZY BIRULA UPR. BUD. NN-8345/518/82 projektant branży elektr. w pełnym zakresie	OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: mgr inż.PIOTR KONIECZNY UPR. BUD. P/21/98 projektant branży elektr. w pełnym zakresie	SKALA 1:50

NR DOKUMENTU	STADIUM	DATA	REWIZJA	NR RYSUNKU
01/12	PB	02.2012		4E

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com