

UWAGI :

1/. Przykanaliki nieopisane średnicy 0.15 m
2/. Przykanaliki nieopisane włączyć wg zestawienia w opisie technicznym.
3/. Przy włączeniach przykanalików na rzędnej ≥ 0,5 m powyżej dna studni włączenia wykonać kaskadą.
4/. W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem i w pobliżu budynków wykopy wykonywać sposobem ręcznym.
5/. Zasypanie wykopu gruntem G1 zagęszczanym warstwami 30 cm do Is= 1,00.
6/. Pozostałe oznaczenia i uwagi jak na rys. nr 1.

Si12 - nr przykanalika
76,50 - rzędna dna włączenia

ODCINKI:

Pw1- S2; SR-1- S16; S26- S15; S9- S9'

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROBISD s.c. Ol. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Gmina Colnpa, ul. Strzelecka 2, 78-450 Colnpa		
OBIEKT	Budowa sieci kanalizacji zaolnianej dla wsi Trzebin, gm. Colnpa		
NAZWA RYSUNKU	Profile kanalizacji zaolnianej		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowiak upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA 1 : 100/1000
OPRACOWAŁ	Tomasz Bednarczyk		DATA 08/2010
SPRAWDZIŁ	inż. Mirosław Bednarczyk upr. nr 24/PW/98		NR RYS. 6